



ОБЩИНА ДИМОВО

ЗАПОВЕД

№ 2 / 18.11.2025г.

Постъпило е заявление с вх. № УТ-7000-63 / 11.11.2025г. от “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цар Борис III”, №201 – чрез пълномощник Христина Иванова Костадинова, относно поправка на допусната явна фактическа грешка в Разрешение за строеж № 12 / 15.05.2025 г., поради допусната такава в доклада за съответствие с особените изисквания към строежите в Република България, относно определяне категорията на строежа.

В заявлението се изисква и одобряване на съществено изменение в части “Геодезия” и “ 01. Електрическа и геология “ поради обстоятелството, че участък от одобреното трасе попадащо в разрешителния режим на РС №12/15.05.2025г попада и в разрешението за строеж, по което реконструкцията ще се извърши заедно с изграждането на асфалтовия път преминаващ между подстанция „ Орешец „ и стълб №4 с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

След запознаване с внесената проектна документация и комплексния доклад за съответствието и с особените изисквания към строежите в Република България

КОНСТАТИРАХ

1. В доклада за съответствие придружаващ проектната документация въз основа на която е издадено РС №12/15.05.2025г, ВЛ 110 kV “Димово” е окачествена като **“разпределителна“**, което причислява строежа към **втора** категория. В настоящия доклад за съответствие същата ВЛ 110 kV “Димово” вече се окачествява, като **“преносна“**, което я причислява към **първа** категория строежи.

2. В проектите по части „Геодезия“ и “01. Електрическа и геология“, участъкът от подстанция “Орешец” до стълб №4 попада в друг проект с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и в разрешителния режим на друго разрешение за строеж.

На основание чл.62 , ал.2 от АПК и във връзка с допусната явна фактическа грешка при издаване на Разрешение за строеж №12/15.05.2025 г. с Възложител “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цар Борис III”,

№201, за строеж „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЛ 110 kV„ДИМОВО“, общ. ДИМОВО, обл.ВИДИН

**1.ПРОМЕНЯМ категорията на строежа от ВТОРА на ПЪРВА
в РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №12 / 15.05.2025г
издадено на основание чл.148, ал.4, от ЗУТ**

съгласно чл. 137, ал.1. , т.1., б.“б“ и „н“ от ЗУТ и чл.2, ал.2, т. 1 и чл.3, от Наредба 1/ 30.07. 2003 за номенклатурата на видовете строежи.

**2.ПРОМЕНЯМ ОБХВАТА И НАИМЕНОВАНИЕТО НА СТРОЕЖА
ОТ
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЛ 110 kV„ДИМОВО“,
общ. ДИМОВО, обл.ВИДИН
НА
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЛ 110 kV„ДИМОВО“ ОТ СТЬЛБ №4 ДО
ПОДСТАНЦИЯ „ДИМОВО“, общ. ДИМОВО, обл.ВИДИН
в РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №12 / 15.05.2025г**

Настоящата заповед е неразделна част от Разрешение за строеж №12/15.05.2025 г. издадено от Гл. архитект на Община Димово !

Препис от заповедта да се връчи на Възложителя на строежа “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цар Борис III”, №201, както и на фирмата - Консултант осъществяваща строителния надзор на строежа (обекта) !

Препис от заповедта да се изпрати на РДНСК – Видин !

ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДИМОВО:

АРХ. МИТКО СЛАВЧЕВ

Влязла в сила на 10.12.2025 г.